

Musiikkiosaston välikaton uusiminen (Tarveselvitys)

390/10.03.02/2015

SIVLK 27.08.2015 § 25

Lisätiedot:

Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö Anders Lindholm-Ahlefeld
puh 050 366 4251
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kirjastonjohtaja Piritta Numminen
puh (09) 5056 691
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kirjaston musiikkiosaston välikatto ja valaistus pitää uusia. Musiikkiosaston katon levyistä osa on irrallaan ja valaistus on heikko. Työterveyshuollon työ-paikkaselvityksessä 18.9.2012 todettiin mm. seuraavaa: ”Varsinkin musiikkiosastolla on selkeästi hämärää. Musiikkiosaston ikkunan vieressä luxmäärä oli 270 ja hyllyjen välissä 160. Hämärä valaistus laskee työtehoa, vaikeuttaa näkemistä ja lisää tapaturmariskiä. Tarkkuutta vaativassa työssä suositeltu luksimäärä on 500-1000 ja käytävillä n. 500.” Musiikkiosaston valaistusta piti parantaa jo vuonna 2013, mutta osaston katto todettiin niin reikäiseksi, ettei uusia valaisimia voitu kiinnittää paikoilleen. Vuonna 2014 selvitettiin, ettei korvaavia kattolevyjä ole saatavissa vaan koko välikatto pitää uusia. Tällä hetkellä vaarana on myös se, että jotkut huonosti kiinni olevista kattolevyistä tippuvat alas.

Katon ja valaistuksen uusimisella saadaan kirjastoon siisti, turvallinen sekä työ- ja asiakasystävällinen musiikkiosasto. Katon ja valaistuksen uusimisen hinta-arvio on noin 29 000 euroa.

Kauniaisten kaupungin rakennusinvestointihankkeiden toteutusohjeistuksen (KV 1.2.2010) mukaan käyttäjälautakunta hyväksyy tarveselvityksen, joka on tehty toimialalla. Käyttäjälautakunnan hyväksynnän jälkeen pienehköt hankkeet menevät suoraan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi ja liitettäväksi taloussuunnitelman investointiohjelmaan

Liitteet: tarveselvitys

Sivistystoimenjohtaja:

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä kaupunginkirjaston musiikkiosaston välikaton ja valaistuksen uusimista koskevan tarveselvityksen ja päättää esittää sitä osaksi vuoden 2016 investointisuunnitelmaa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.