

## Sirkka Lamberg

---

**Lähetäjä:** Sjöblom Leif <Leif.Sjöblom@espoo.fi>  
**Lähetetty:** torstai 16. helmikuuta 2017 11.13  
**Vastaanottaja:** Sirkka Lamberg  
**Kopio:** Ryhänen Asko; Virta Esa  
**Aihe:** VS: Fwd: Kauniainen/Tribuuni, täyskorkea puusäleikkö parvekkeilla/paloluokka

Pelastuslaitos ei katso ritilää hyväksyttävänä noin laajana ja yhtäjaksoisena. Avoimessa ritilässä tuli pääsee kuumentamaan rimojen kaikkia puoli ja palo leviää helposti. Siparila-tuotteen sertifikaatti perustuu palamattomalle levyllä kiinnitetty rima, jolloin rima altistuu kolmelta sivulta eikä neljältä.

Vastaavien tuotteiden luokitus on järjestään aina perustunut siihen, että tuotteita käytetään sisätiloissa. Ko. tuotteessa aine imeytetään puuhun ja peitetään pintamaalilla. Kuinka kauan pysyy palonsuoja-aine, pysyykö edes yhtä kesää tuollaisessa rimoituksessa sateen ja auringon paisteen rasituksessa. Miten hoidetaan jälleen käsittely, vaikka huolto-ohjelmia on niin niitä ei noudateta.

Leif Sjöblom  
palotarkastaja  
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Uusi osoitteemme on  
Palomihentie 1, Sepänkylä Espoo

---

**Lähetäjä:** Sirkka Lamberg [mailto:Sirkka.Lamberg@kauniainen.fi]  
**Lähetetty:** 16. helmikuuta 2017 10:14  
**Vastaanottaja:** Sjöblom Leif  
**Kopio:** Milla Hannonen (milla.hannonen@arkkitehtitoimisto.com)  
**Aihe:** VL: Fwd: Kauniainen/Tribuuni, täyskorkea puusäleikkö parvekkeilla/paloluokka

Hei  
Mikä on pelastuslaitoksen kanta puusäleikön palosuojaukseen onko esitetty käsittely teidän puolesta hyväksyttävissä?  
t-Sirkka

Sirkka Lamberg  
Kauniaisten rakennusvalvonta

---

**Lähetäjä:** Milla Hannonen [mailto:milla.hannonen@arkkitehtitoimisto.com]  
**Lähetetty:** torstai 16. helmikuuta 2017 9.28  
**Vastaanottaja:** Sirkka Lamberg <Sirkka.Lamberg@kauniainen.fi>  
**Aihe:** Fwd: Fwd: Kauniainen/Tribuuni, täyskorkea puusäleikkö parvekkeilla/paloluokka

Hei!  
En saanut vastausta pelastuslaitokselta puurimasta.  
Edelliseen kyselyyni ikkunaleveydestä EI30 viitaten, he kommentoivat tällöin että eivät ota kantaa rakenneasioihin (vain rakennusvalvonnan kysyessä), joten kuinka mielestäsi asiassa edetään.

Terveisin,  
Milla Hannonen, arkkitehti SAFA, p.09-612 99512  
Arkkitehtitoimisto Helamaa ja Pulkkinen Oy

----- Välitetty viesti / Fwd.Msg -----

**Aihe:**Fwd: Kauniainen/Tribuuni, täyskorkea puusäleikkö parvekkeilla/paloluokka  
**Päiväys:**Thu, 9 Feb 2017 10:57:23 +0200  
**Lähettäjä:**Milla Hannonen <milla.hannonen@arkkitehtitoimisto.com>  
**Vastaanottaja:**Sjöblom Leif <leif.sjoblom@espoo.fi>, esa >> Virta Esa <esa.virta@espoo.fi>

Hei!

Puh.kesk Lambergin kanssa viitaten ja hänen pyynnöstään, otattehan kantaa tähän asiaan, kiitos etukäteen!

----- Välitetty viesti / Fwd.Msg -----

**Aihe:**Kauniainen/Tribuuni, täyskorkea puusäleikkö parvekkeilla/paloluokka  
**Päiväys:**Tue, 7 Feb 2017 10:01:23 +0200  
**Lähettäjä:**Milla Hannonen <milla.hannonen@arkkitehtitoimisto.com>  
**Vastaanottaja:**Sirkka Lamberg <sirkka.lamberg@kauniainen.fi>, Sjöblom Leif <leif.sjoblom@espoo.fi>, Virta Esa <esa.virta@espoo.fi>

Hei!

Lupapisteen Kauniaisten rak. tarkastaja S.Lambergin kysymykseen 6.2. liittyen, onko Tribuunin puusäleikölle pelastuslaitoksen hyväksyntä.

Lupakäsittelyssä olevalle Kauniaisten Tribuunille ei ole vielä haettu erillistä hyväksyntää parvekkeen puusäleikölle LUP:lta. Pyytäisin tässä samalla kommenttia LUP:lta, viesti siten samalla henkilöille joiden kanssa olen asioinut kohteen paloasioissa. Säleiköt lisättiin kaupunkikuvallisista syistä marraskuussa, joten ne eivät olleet vielä kesäkuun neuvotteluissa mukana.

Helsingissä olemme käyttäneet puusäleikköä parvekkeilla ja liitteessä ko. kohteeseen tehdyt selvitykset: Siparila-tuotteen sertifikaatti+ palotekninen lausunto B-luokan riman käytöstä/ Palotekninen Insinööri-toimisto Markku Kauriala Oy. Tribuuniin suunniteltu vastaavanlainen rimoitus parvekelasitusten ulkopuolelle, toimittaja esim tämä Siparila tai vastaava. Oleellista että valmistajalta löytyy tarvittava sertifikaatti.

Liite julkisivut: Paloluokka pohjoisjulkisivun rimoissa julkisivupiirustuksen mukaan 6.SÄLEIKKÖ = PINTALUOKKA B-S1,d0. Puurimat käsitellään niin että ne saavuttavat P1-luokan rakennukselle vaaditun ko. luokkavaatimuksen.

Liite Lausunto B\_luokka: Helsingissä olevan kohteen lausunto/ Palotekninen Insinööri-toimisto Markku Kauriala Oy

Kiitos jälleen vastauksestanne etukäteen,

--

Terveisin,  
Milla Hannonen, arkkitehti SAFA, p.09-612 99512  
Arkkitehtitoimisto Helamaa ja Pulkkinen Oy