

14.12.2017

1169/00.02.023.0230/2017

Kauniaisten kaupunki
Kirjaamo
PL 52
02700 Kauniainen
kirjaamo@kauniainen.fi

Kauniainen Kv & Kh Grankulla Stf & Sts Saap. 14-12-2017 Anl. DNo 342/10.03.01/2017
--

Viite

Lausuntopyyntöne 21.11.2017 Thurmaninaukion katu- ja ympäristösuunnitelma

LAUSUNTO THURMANINAUKION KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITELMAAN

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä kiittää otsikossa mainitusta lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa:

Thurmaninaukion katusuunnitelmassa on esitetty kirjaston reunalle istutusallas ja tai muu integroitu rakenne (penkki tms.) HSY:n vesihuoltolinjojen ja palopostiaseman päälle. Lisäksi samaan kohtaan on esitetty tilavaraus taideteokselle vesihuoltolinjojen päälle. Vesihuoltolinjojen päälle eikä alle 2,5 metrin etäisyydelle vesihuoltolinjoista tule rakentaa kiinteitä rakenteita kuten taideteoksen perustuksia eikä istuttaa puita tai pensaita.

Yhteyshenkilönä tarvittaessa toimivat HSY:n vesihuollon aluepäällikkö Tiina Hietanen, puh 09 1561 3772 tai kehittämissyksikön hankepäällikkö Maria Kuula, puh. 09 1561 2481.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Raimo Inkinen
toimitusjohtaja

TIEDOKSI

HSY:n kirjaamo




Kauniaisten kaupunki
Yhdyskuntalautakunta

LAUSUNTO THURMANINAUKION KATU-JA YMPÄRISTÖSUUNNITELMAAN

Viite: Lausuntopyyntö 10/10.02.01/2017

- Aukion toteutuksessa tulee huomioida sen ympärillä sijaitsevien asuinrakennusten pelastustiet ja pelastuspaikat (nostopaikat), Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen laatiman pelastustieohjeen mukaisesti
- Pelastustielle/ pelastuspaikoille (nostopaikoille) asettuvat kaivonkannet tulee mitoittaa pelastustien mitoitusvaatimusten mukaisesti (40tn)
- Lausuntopyynnön liitteessä (Liite 1) Ympäristörakentamisen periaatteet oli kohdassa liikenne, mainittu *"Pelastusliikenteen ja huoltoliikenteen reitit sekä pelastuspaikkojen sijainnit on tarkistettu suunnittelutyön yhteydessä"*. Katu- ja ympäristösuunnitelmissa pelastuspaikkojen sijaintia ei kuitenkaan oltu esitetty. Pelastustieosuudet ja pelastuspaikat (nostopaikat) olisi syytä esittää suunnitelmissa.



KAUNIAISTEN VANHUSNEUVOSTO

Kauniaisten kaupunki
Yhdyskuntatoimi / kuntatekniikka

Kauniainen Kv & Kh Grankulla Stf & Sts	
Saap. Anl.	13-12-2017
DNo 342/10.03.01/2017	

Lausunto: Thurmaninaukion katu- ja ympäristösuunnitelma

Vanhusneuvosto on kokouksessaan 7.12.2017 keskustellut suunnitelmasta. Keskusteluissa tuli esille mm. seuraavat asiat, jotka vanhusneuvoston mielestä tulisi huomioida jatkosuunnitelmissa:

- Thurmaninaukio tulisi olla **pyöräilijöiltä vapaa alue**. Pyöräily olisi sallittu/siirrettävä Kirjaston ja Kauniaisten raitille. Tarvittaessa pyöräilyä voisi estää metalliporteilla ja alueen ulkopuolelle voisi sijoittaa pyöräilytelineitä. Moni vanhusneuvoston jäsen toi esiin kaupungissa vallitsevan vaarallisen ja jopa röyhkeän pyöräilykäyttäytymisen. Tällaista käyttäytymistä ei haluta Thurmaninaukiolle.
- Alueen **yleisvalaistuksen** tulee olla riittävän **voimakas**. Ns.pimeitä nurkkia tulisi välttää. Tunnelmavalistus on mukavaa, mutta haitaksi huonosti näkeville henkilöille. Riittämätön valaistus voi myös aiheuttaa turvattomuuden tunteen yksin liikkuvalla.
- Levähdyspaikolle varattava useampia korkeamallisia ja käsinojallisia **penkkejä**.
- Jalankulkualueen **päällystyksen** tulee olla kaikissa sääolosuhteissa turvallinen (ei liukas!)
- Kauniaisten keskustassa ja Thurmaninaukiolla liikkuu paljon ikäihmisiä, joten vanhusneuvosto toivoo kaiken kaikkiaan, että alue on **turvallinen ja esteetön**.

Kauniainen 13.12.2017

Vanhusneuvoston puolesta:

Raili Pirttimäki
Puheenjohtaja

Ingrid Ojaluoma
Varapuheenjohtaja

Kauniaisten kaupunki
Yhdyskuntalautakunta



Asia: Thurmaninaukion katu- ja ympäristösuunnitelma, 2257/004

Vammaisneuvosto on kokouksessaan 12.12.2017 käsitellyt asiaa ja on pyydetty huomioimaan seuraavaa:

Parkkialueet:

- invapysäköintipaikoilla huomioitava nollatoleranssi reunakivetyks
- piirustuksissa yksisuuntainen viistoparkki, hyvä muutos
- Promenadiaukion sisäänajoväylän molemmin puolin sijaitsevat parkkipaikat: merkitty ainoastaan yksi invapaikka per puoli reunakivetyksen vieressä, tulee olla kaksi paikkaa per alue, taksipysäköinti puuttuu uudesta suunnitelmasta.
- apteekkia vastapäätä olevalla parkkialueella tulee myös olla invapaikka, suojatien kohdalla
- uusien rakennusten väliin piirretylle pysäköintialueelle ei ole merkitty invapaikkapysäköintiä

Kirjasto

- Oven edusta: miten on huomioitu/varattu kulkuyhteys hälytysajoneuvoille, taksi- ja inva-autoille? Aiheuttaako piirustuksiin merkitty istutus pääoven edustalla esteen vapaalle pääsylle pääoven eteen?

Istutusaltaat

- huomioitavaa: penkkien korkeus ja käsinojat

Muuta

- **näkövammaisten/heikkonäköisten huomiointi: ohjaava kulku puuttuu koko alueelta. Kontrasteja tulee käyttää korostettuna niin, että apuvälinettä käytettäessä pystyy hahmottamaan ja liikkumaan turvallisesti ja esteettömästi. Kulkuyhteys tulee huomioida myös kaikkiin liiketiloihin.**
- valaistukseen tulee panostaa, huomioiden kaikki kohderyhmät

Kun ko. piirustuksia muutetaan/päivitetään, vammaisneuvosto pyytää saada ne tarkastuslausunnolle.

Kauniainen 15.12.2017

Marketta Forsell
Puheenjohtaja

Monica Tallberg
Varapuheenjohtaja