

## Lausunto

### Bredanportti 5

<b>Asiointikunta</b> Kauniainen	<b>Hakemuksen vaihe</b> Hakemus jätetty
<b>Kiinteistötunnus</b> 235-5-501-1	<b>Hakemus jätetty</b> 20.10.2017
<b>Asiointitunnus</b> LP-235-2017-00076	<b>Käsittelijä</b> Lamberg Sirkka
<b>Hankkeen osoite</b> Bredanportti 5	<b>Hakija</b> As Oy Kauniaisten Bredanlaakso c/o Peab Oy, As Oy Kauniaisten Bredankallio c/o Peab Oy
<b>Toimenpiteet</b> 3 × Asuinkerrostalon tai rivitalon rakentaminen	

## Lausunto

<b>Lausunnon pyyntöpäivä</b> 27.11.2017	<b>Kuvaus</b> pelastuslaitos
<b>Lausunnon antopäivä</b> 29.11.2017	<b>Lausunnon antaja</b> pelastuslaitos
<b>Lausuntoteksti</b> Kohteeseen tulee laatia savunpoistosuunnitelma ja esittää se Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle ennen aloituskokousta. Rakennusluvan ehdoksi suositellaan erityistä palotarkastusta. Raimo Hakonen	

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

p. 046-8773876

raimo.hakonen@espoo.fi

**Lausuntotieto**

ehdollinen

**Liitteet**

0 kpl