

Lausunto

Bredantie 56

Asiointikunta Kauniainen	Hakemuksen vaihe Hakemus jätetty
Kiinteistötunnus 235-5-78-2	Hakemus jätetty 21.12.2017
Asiointitunnus LP-235-2017-00321	Käsittelijä Lamberg Sirkka
Hankkeen osoite Bredantie 56	Hakija A-Kruunu Oy
Toimenpiteet Asuinkerrostalon tai rivitalon rakentaminen	

Lausunto

Lausunnon pyyntöpäivä 25.01.2018	Kuvaus pelastuslaitos
Lausunnon antopäivä 07.02.2018	Lausunnon antaja pelastuslaitos
Lausuntoteksti - 1 kerroksen pyykkihuoneen ovi esitetty E30. Mikäli käytetään E-luokan ovea EI luokan oven sijaan, tulee huomioida suojaetäisyys oven ohittavaan uloskäytävään (kts. YO 39 s.77) - tikkain varustetut parvekeluukut tulee sijoittaa siten, että ne eivät sijaitse toistensa päällä - postieteiseen voidaan sijoittaa postilaatikot, palamattomat, elleivät ne olennaisesti	

kavenna poistumisreittiä

- pelastussuunnitelma tulee laatia kolmen kuukauden kuluttua rakennuksen käyttöönoton jälkeen

- suositellaan erityistä palotarkastusta ennen käyttöönottoa

Sami Loukkaanhuhta

palotarkastaja

Lausuntotieto	Liitteet
ehdollinen	0 kpl